



ОГБУ "Наследие"	Лист технического обследования		
Вид обследования:	Зондаж № 1.		Дата: 24. 12. 2014
Объект:	Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой Кабанова, 1820-е гг.", расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 27/21.		
Место обследования:	Северо-восточный фасад		
Задача обследования:	Определение колера первоначального красочного слоя.		
Вид обследования: зондаж № 1	Нач. отдела		Голикова С.Е.
	Исполнители		Сухова Е.К.
Схема расположения обследования	Фотофиксация		
<div>Северо-восточный фасад.</div> 	 <div>Зондаж № 1.</div>		

Зондаж № 1 :

1. Описание места обследования: Зондаж выполнен в левой части северо - восточного фасада.

2. Наблюдения при исследовании: По результатам обследования выявлено следующее.

1 окрасочный слой: цвет - белый.

2 окрасочный слой: цвет - бело-голубой.

3 окрасочный слой: цвет - розовый.

4 слой: цвет -штукатурка цементно-песчаная.

5 окрасочный слой: цвет - охра.


6 слой - грунтовка белая.

7 слой - штукатурка известково-песчаная.

3. Выводы: Первоначальным окрасочным слоем является окрасочный слой: цвет -охра.

4. Фиксация: фотофиксация.

Исполнитель: Сухова Е.К.

	ОГБУ "Наследие"		Стадия		ЭП	
			Арх №			
			Дата выпуска			
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"			
ГАП		Сизова А.С.				
ГИП		Плотников В.Н.				
Выполнил		Сухова Е.К.				
			Проект ремонта фасадов многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жилой Кабанова, 1820-е гг." расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д.27/21.			
Н. контроль		Краснов М.Б.	Зондаж № 1.		Лицензия № РОК 02417 от31.05.2011	