



ОГБУ "Наследие"	Лист технического обследования			
Вид обследования:	Зондаж № 2.			Дата: 24. 12. 2014
Объект:	Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой Кабанова, 1820-е гг.", расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 27/21.			
Место обследования:	Северо-западный фасад			
Задача обследования:	Определение колера первоначального красочного слоя.			
Вид обследования: зондаж № 2	Нач. отдела		Голикова С.Е.	
	Исполнители		Сухова Е.К.	
Схема расположения обследования	Фотофиксация			
<div><div><div>Домовой северо-западный фасад.</div></div><div>№ 2</div></div>	<div></div> <div>Зондаж № 2.</div>			

Зондаж № 2 :

1. Описание места обследования: Зондаж выполнен в правой части северо - западного фасада.

2. Наблюдения при исследовании: По результатам обследования выявлено следующее.

1 окрасочный слой: цвет - белый.

2 окрасочный слой: цвет - бело-голубой.

3 окрасочный слой: цвет -штукатурка цементно-песчаная.

4 окрасочный слой: цвет - охра.

5 слой - грунтовка белая.


6 слой - штукатурка известково-песчаная.

3. Выводы: Первоначальным окрасочным слоем является окрасочный слой: цвет -охра.

4. Фиксация: фотофиксация.

Исполнитель:

Сухова Е.К.

	ОГБУ "Наследие"			Стадия	ЭП	
				Арх №		
				Дата выпуска		
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"			
ГАП		Сизова А.С.				
ГИП		Плотников В.Н.				
Выполнил		Сухова Е.К.				
			Проект ремонта фасадов многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жилой Кабанова, 1820-е гг." расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д.27/21.			
Н. контроль		Краснов М.Б.	Зондаж № 2.			
				Лицензия № РОК 02417 от31.05.2011		