



Спецификация к ремонту вентканалов.

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.,кг	Приме- чение
	ГОСТ 23279-85	Сетка Ф4Вр1 50/50 , шир.600, пог.м	13,0	2,21	
	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь толщ.0.7мм, м2	19	5,5	
	ГОСТ 8509-93	L40x4, пог.м	90,0	2,42	
	ГОСТ 19903-74	Полоса 4x40x750	128	0,94	
	ГОСТ 14918-80	Оцинкованная сталь толщ.0.5 мм, м2	118	4,1	
A-1		Анкер HLC8x 85 / 57, шт.	840		
		Кирпичная кладка каналов, м3	4		
		Утеплитель минвата ТЕХНОБЛОК 50 мм, м3	7,3		

Условные обозначения:

-  - сертифицированный глиняный полнотелый кирпич
-  - утеплитель

Примечания:

1. Данный лист см. совместно с АС-13,14.
2. Кладку вентканалов выполнять только из полнотелого глиняного кирпича пластического прессования М100; Мрз35 на р-ре М50
3. Околотые поверхности кирпича не допускается обращать внутрь каналов
4. Горизонтальные и вертикальные швы следует тщательно заполнять раствором. Раствор, выдавливаемый из швов на внутреннюю поверхность каналов, удалять
5. На внутренней поверхности каналов необходимо выполнить затирку цем.-песчаным раствором
6. В уровне чердака вентканалы по периметру утеплить минеральной ватой 50 мм.Кладку каналов армировать сетками Ф4 Вр1 50/50 шириной 600 с шагом 600 по высоте.В пределах вентканалов сетки вырезать по месту.
7. Для крепления зонта выполнить обрамление шахты уголком 40х4.

Примечания:

1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-13,14.
2. Разделку каналов и труб отличных размеров от приведенных выполнять по аналогии.

						Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области."			АС
						Многоквартирный жилой дом по адресу: Костромская обл., г.Нерехта, ул Чкалова, дом 7.			
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Гончаров Н.А.						Р	27	
Проверил	Сергеев И.М.					Вентканалы. Устройство зонта над каналами. Варианты утепления каналов. Спецификация.	ООО "Волга 44"		
Н.контроль	Игуменова А.Е.								

Деталь "А"

Устройство зонта над вентиляционными каналами



Варианты утепления каналов в чердачном помещении

